



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/07/2019 a 31/07/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

071765

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011293	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	110	27,5 44,5
000011294	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	125	24,6 39,2
000011295	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	115	26,4 45,2
000011296	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	110	25,9 41,0
000011297	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	110	27,0 40,6
000011302	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	110	25,0 42,0
000011303	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	125	26,9 44,1
000011308	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	125	26,9 43,2
000011309	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	120	24,8 42,7
000011311	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	130	24,6 41,2
000011312	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	120	25,9 43,7
000011313	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	110	26,3 44,7
000011314	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	130	24,8 41,8
000011315	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	110	24,7 43,0
000011316	2	LAJE	31/07/19	05/08/19 28/08/19	5 28	120	24,7 42,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**

Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/01/2022