



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/08/2019 a 12/08/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072026

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011490	2	LAJE	12/08/19	19/08/19 09/09/19	7 28	130	19,8 42,6
000011491	2	LAJE	12/08/19	19/08/19 09/09/19	7 28	125	19,9 39,8
000011492	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	130	22,6 42,7
000011493	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	130	20,8 40,9
000011494	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	130	20,9 39,4
000011495	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	120	21,1 37,5
000011501	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	125	20,2 36,6
000011502	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	115	25,5 41,3
000011503	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	120	23,9 40,7
000011504	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	130	25,1 41,9
000011505	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	120	25,6 38,2
000011507	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	130	26,0 43,3
000011509	2	LAJE	12/08/19	20/08/19 09/09/19	8 28	125	21,6 43,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022