



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/08/2019 a 22/08/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072074

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE B	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011679	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	125	26,7 43,0
000011680	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	130	29,7 46,4
000011681	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	120	31,4 47,5
000011682	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	110	30,4 42,9
000011683	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	110	30,4 43,9
000011684	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	125	28,7 44,3
000011685	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	120	29,8 44,5
000011686	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	120	31,1 44,9
000011687	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	110	28,1 44,0
000011688	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	130	29,9 42,8
000011689	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	140	25,5 36,8
000011690	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	130	28,3 42,7
000011691	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	130	31,0 45,0
000011693	2	LAJE TORRE B	22/08/19	28/08/19 19/09/19	6 28	120	28,6 46,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022