



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/09/2019 a 04/09/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

072267

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE B	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011847	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	110	25,2 40,2
000011848	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	110	27,9 49,2
000011849	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	120	28,4 47,3
000011850	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	130	28,5 47,5
000011851	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	110	29,8 48,7
000011853	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	115	27,0 46,4
000011854	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	130	25,2 44,0
000011855	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	125	26,5 47,8
000011857	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	130	20,7 33,5
000011858	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	110	28,6 45,5
000011859	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	120	22,4 50,3
000011860	2	LAJE TORRE B	04/09/19	09/09/19 02/10/19	5 28	110	26,0 47,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/01/2022