



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 03/09/2019 a 03/09/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072270

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE A2	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011826	1	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19	6	120	22,1
000011827	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	110	28,5 48,6
000011828	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	110	29,9 46,7
000011829	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	115	29,5 42,7
000011830	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	110	27,0 41,0
000011832	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	120	30,1 46,0
000011833	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	115	26,8 44,5
000011837	2	LAJE TORRE Z2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	120	32,5 50,5
000011838	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	120	29,8 44,2
000011839	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	130	28,4 44,9
000011840	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	110	28,7 43,7
000011842	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	100	32,2 48,7
000011844	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	120	18,2 58,0
000011845	2	LAJE TORRE A2	03/09/19	09/09/19 01/10/19	6 28	130	27,4 46,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2022