



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 09/09/2019 a 09/09/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072345

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAEJ TORRE A1	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011892	2	LAEJ TORRE A1	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	120	29,0 39,7
000011894	2	LAEJ TORRE A1	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	125	33,8 41,4
000011896	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	110	32,4 38,8
000011897	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	110	30,2 44,4
000011898	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	115	31,2 41,3
000011899	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	120	32,2 41,7
000011903	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	125	27,4 41,1
000011906	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	110	33,2 46,7
000011907	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	115	31,5 50,7
000011909	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	130	23,4 37,4
000011910	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	125	30,7 48,4
000011911	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	130	30,1 39,1
000011912	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	115	29,8 46,4
000011913	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	120	29,8 42,1
000011915	2	LAEJ	09/09/19	16/09/19 07/10/19	7 28	110	31,1 39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022