



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/09/2019 a 13/09/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

072397

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE B	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011964	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	110	30,0
				11/10/19	28		43,9
000011966	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	110	32,4
				11/10/19	28		44,6
000011968	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	120	28,2
				11/10/19	28		40,7
000011970	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	120	29,1
				11/10/19	28		42,6
000011971	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	115	32,7
				11/10/19	28		45,8
000011972	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	120	25,3
				11/10/19	28		44,2
000011974	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	110	30,9
				11/10/19	28		43,6
000011976	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	120	30,2
				11/10/19	28		44,2
000011977	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	120	27,0
				11/10/19	28		39,3
000011978	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	115	29,8
				11/10/19	28		39,8
000011979	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	110	28,2
				11/10/19	28		44,8
000011981	2	LAJE TORRE B	13/09/19	18/09/19	5	100	29,7
				11/10/19	28		43,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/01/2022