



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/09/2019 a 30/09/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072660

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE C	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012230	1	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19	5	110	27,1
000012231	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	130	26,8 50,8
000012232	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	115	27,0 49,3
000012236	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	120	27,1 53,3
000012238	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	110	30,1 47,8
000012240	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	130	28,0 47,8
000012242	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	130	29,3 48,9
000012244	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	130	26,8 40,8
000012245	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	110	28,3 43,0
000012246	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	110	27,9 42,6
000012248	2	LAJE TORRE C	30/09/19	25/10/19 28/10/19	5 28	115	29,7 46,4
000012249	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	110	27,0 50,3
000012250	2	LAJE TORRE C	30/09/19	05/10/19 28/10/19	5 28	120	29,0 50,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2022