



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/10/2019 a 17/10/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072858

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE A1	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012486	1	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19	5	110	33,0
000012488	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	115	30,5 44,1
000012489	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	120	26,8 45,7
000012490	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	110	28,9 47,0
000012491	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	120	29,1 49,1
000012492	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	125	28,7 47,4
000012495	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	125	27,8 50,5
000012497	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	130	27,2 49,9
000012499	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	125	29,0 48,1
000012500	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	120	29,1 48,4
000012501	2	LAJE T A 1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	100	27,6 45,6
000012502	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	120	26,9 47,9
000012505	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	110	28,8 50,3
000012506	2	LAJE TORRE A1	17/10/19	22/10/19 14/11/19	5 28	120	29,3 49,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022