



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/10/2019 a 23/10/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072963

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE A2	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012624	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	130	34,6 39,9
000012633	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	125	34,0 39,8
000012635	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	120	31,4 38,5
000012639	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	120	31,4 41,0
000012643	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	115	27,2 37,6
000012645	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	130	32,4 44,8
000012647	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	120	28,8 37,7
000012649	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	125	30,7 39,8
000012651	2	LAJE 8 TIPOA02	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	120	33,3 45,6
000012654	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	130	29,1 44,4
000012656	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	135	30,9 40,2
000012657	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	130	32,4 39,0
000012658	2	LAJE TORRE A2	23/10/19	28/10/19 20/11/19	5 28	110	30,4 41,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2022