



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/09/2019 a 27/09/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

072988

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16392

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	230+/-20	PISO SUBSOLO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012180	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	250	43,4 45,9
000012181	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	265	35,0 32,3
000012182	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	255	40,1 39,6
000012184	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	245	38,7 35,0
000012186	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	250	40,4 33,8
000012188	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	250	40,0 39,0
000012191	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	260	45,3 43,6
000012192	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	250	38,2 39,9
000012196	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	230	39,9 40,7
000012199	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	255	42,6 44,3
000012200	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	260	43,5 40,4
000012203	2	PISO SUBSOLO	27/09/19	25/10/19 25/10/19	28 28	260	39,8 39,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

04/12/2019