



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 06/11/2019 a 06/11/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

073206

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LEJA T A 1	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012904	2	LEJA T A 1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	120	30,0 37,2
000012906	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	120	27,6 41,0
000012914	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	120	28,8 40,9
000012917	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	120	28,5 41,5
000012920	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	120	30,8 43,8
000012921	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	120	29,2 40,9
000012923	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	130	22,5 41,3
000012924	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	125	29,1 36,8
000012927	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	130	29,0 40,1
000012928	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	130	29,8 49,5
000012929	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	130	30,3 40,6
000012930	2	LAJE TORRE A1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	140	28,1 41,2
000012932	2	LAJE T A 1	06/11/19	11/11/19 04/12/19	5 28	130	28,7 38,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

10/01/2022