



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/10/2019 a 23/10/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA  
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA  
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

**Contrato**

AC7722

**Certificado N°**

073377

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16392

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	230+/-20	PISO SUBSOLO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012625	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	260	36,9 33,1
000012626	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	260	41,3 42,4
000012627	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	250	38,0 35,6
000012629	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	240	52,6 55,6
000012630	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	240	42,4 41,9
000012634	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	250	42,7 42,6
000012637	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	250	47,4 46,1
000012638	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	250	39,3 43,2
000012640	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	240	43,1 38,8
000012644	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	250	40,8 39,8
000012646	2	PISO SUBSOLO	23/10/19	20/11/19 20/11/19	28 28	250	46,1 45,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

11/01/2022