



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 26/11/2019 a 26/11/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

073491

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE A1	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013108	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	110	27,8 46,8
000013110	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	110	27,1 47,9
000013114	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	130	26,5 45,4
000013115	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	120	28,9 50,4
000013116	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	130	29,9 50,9
000013117	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	125	30,9 54,6
000013119	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	130	26,6 49,5
000013120	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	130	27,3 47,9
000013121	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	125	30,5 49,0
000013125	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	120	28,1 50,2
000013126	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	120	27,2 44,8
000013127	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	130	30,9 47,6
000013129	2	LAJE TORRE A1	26/11/19	02/12/19 24/12/19	6 28	120	36,0 51,6

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022