



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 31/10/2019 a 31/10/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

073526

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16392

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	230+/-20	PISO SUBSOLO	Natural	Brita	PL	SP
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000012785	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	260	46,4 41,8
000012787	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	265	38,4 41,1
000012788	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	260	44,0 41,3
000012790	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	260	39,4 39,2
000012792	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	255	36,9 39,2
000012794	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	250	51,4 49,7
000012796	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	250	43,1 41,0
000012798	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	250	41,7 42,4
000012800	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	250	42,9 36,0
000012801	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	255	48,0 45,6
000012803	2	PISO SUBSOLO	31/10/19	28/11/19 28/11/19	28 28	230	34,1 32,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022