



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 07/12/2019 a 07/12/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

073719

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013256	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	130	30,5 43,0
000013257	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	110	31,9 47,0
000013258	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	120	30,1 39,1
000013259	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	110	33,1 47,6
000013260	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	120	21,6 48,9
000013261	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	115	30,5 45,0
000013262	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	135	29,0 45,4
000013263	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	115	32,6 46,2
000013264	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	120	30,6 48,7
000013265	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	130	29,9 47,3
000013266	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	130	29,2 45,5
000013267	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	130	29,2 45,9
000013268	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	125	31,1 47,9
000013269	2	LAJE	07/12/19	12/12/19 04/01/20	5 28	120	26,0 47,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

10/01/2022