



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 12/12/2019 a 12/12/2019

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

073730

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE C	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013296	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	125	27,6 48,3
000013297	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	110	28,4 48,2
000013298	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	125	28,8 45,6
000013299	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	130	28,7 47,3
000013301	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	130	24,6 41,7
000013304	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	130	31,2 49,0
000013305	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	125	35,1 50,6
000013306	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	130	32,7 46,6
000013307	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	110	33,8 41,4
000013308	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	130	31,2 41,6
000013310	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	130	30,3 46,1
000013312	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	120	30,0 49,9
000013313	2	LAJE TORRE C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	130	28,9 51,6
000013314	2	LAJE T C	12/12/19	17/12/19 09/01/20	5 28	110	27,0 41,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2022