



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 13/01/2020 a 13/01/2020

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

074129

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE A2	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013633	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	125	32,9 36,8
000013637	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	120	34,0 36,8
000013638	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	125	33,6 37,9
000013639	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	130	33,3 38,8
000013640	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	135	32,6 37,4
000013642	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	130	35,5 40,3
000013643	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	140	35,5 39,5
000013649	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	130	36,2 39,8
000013652	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	125	36,4 38,0
000013653	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	130	33,7 39,9
000013654	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	130	34,8 39,7
000013655	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	135	34,4 39,8
000013656	2	LAJE TORRE A2	13/01/20	22/01/20 10/02/20	9 28	120	34,3 40,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2022