



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 23/01/2020 a 23/01/2020

Cliente: CONDOMINIO SOLAR MATA DA
Obra: COND. SOLAR MATA DA PRAIA
Endereço: AVENDIA COMANDANTE ALVARO MARTINS, S/N

Contrato

AC7722

Certificado N°

074148

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16046

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE TORRE A2	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000013807	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	130	29,0 37,8
000013808	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	110	28,0 36,4
000013810	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	130	27,3 43,9
000013812	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	120	27,4 44,6
000013813	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	120	26,7 42,2
000013814	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	135	26,6 37,5
000013815	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	130	22,2 41,2
000013819	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	110	27,8 39,5
000013820	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	130	27,3 40,7
000013821	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	125	28,3 36,1
000013822	1	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20	5	115	31,7
000013826	2	LAJE TORRE A2	23/01/20	28/01/20 20/02/20	5 28	120	27,4 37,5

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/01/2022