



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto (NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 09/08/2018 a 09/08/2018

Cliente: PDC EMPREENDIMENTOS IMOBI
Obra: 195 - ED. CELSO CALMON
Endereço: RUA CELSO CALMON, 300. // CEI 51.243.280

Contrato

AC7753

Certificado N°

067294

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15804

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40RS	220+/-30	ESTACA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000005646	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	260	41,4 42,6
000005647	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	260	41,1 38,3
000005652	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	260	37,3 39,1
000005654	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	260	39,1 37,8
000005655	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	250	38,3 38,8
000005656	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	260	45,9 45,0
000005658	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	265	37,6 40,3
000005659	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	250	41,2 41,5
000005663	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	250	43,7 45,6
000005664	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	250	41,4 44,6
000005666	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	250	43,8 46,7
000005671	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	255	46,1 42,9
000005672	2	ESTACA	09/08/18	06/09/18 06/09/18	28 28	260	44,5 44,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

26/09/2018