



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 20/03/2019 a 20/03/2019

Cliente: TRENTA EMPREENDIMENTOS LT  
Obra: ED. PRIORY  
Endereço: RUA CARLOS LINDEMBERG, 140 QUADRA 14 LOT

**Contrato**

AC7771

**Certificado N°**

070320

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16192

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE POLIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000009148	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	140	41,8 38,4
000009149	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	130	45,0 41,5
000009151	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	135	37,9 38,8
000009154	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	150	36,1 38,7
000009157	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	140	35,2 37,6
000009158	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	150	36,2 41,0
000009160	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	140	35,6 36,3
000009162	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	130	35,5 35,6
000009164	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	130	36,1 38,0
000009174	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	140	45,8 42,8
000009183	2	LAJE POLIDA	20/03/19	17/04/19 17/04/19	28 28	135	37,3 39,6

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

26/10/2019