



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/07/2019 a 04/07/2019

Cliente: TRENTO EMPREENDIMENTOS LT
Obra: ED. PRIORY
Endereço: RUA CARLOS LINDEMBERG, 140 QUADRA 14 LOT

Contrato

AC7771

Certificado N°

071419

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16288

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000010863	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	140	27,0
				01/08/19	28		47,3
000010866	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	140	26,4
				01/08/19	28		45,9
000010868	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	145	26,7
				01/08/19	28		46,7
000010869	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	140	24,8
				01/08/19	28		45,8
000010870	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	135	27,3
				01/08/19	28		49,0
000010873	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	140	25,9
				01/08/19	28		47,0
000010875	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	150	25,9
				01/08/19	28		45,1
000010879	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	130	30,5
				01/08/19	28		48,9
000010882	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	135	28,3
				01/08/19	28		51,8
000010887	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	135	25,8
				01/08/19	28		52,2
000010889	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	140	24,6
				01/08/19	28		47,1
000010895	2	LAJE	04/07/19	09/07/19	5	120	26,9
				01/08/19	28		49,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/10/2019