



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/08/2019 a 08/08/2019

Cliente: TRENTO EMPREENDIMENTOS LT
Obra: ED. PRIORY
Endereço: RUA CARLOS LINDEMBERG, 140 QUADRA 14 LOT

Contrato

AC7771

Certificado N°

071913

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16288

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000011410	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	150	21,0
				05/09/19	28		46,9
000011412	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	145	22,6
				05/09/19	28		47,4
000011417	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	150	25,4
				05/09/19	28		45,6
000011419	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	145	23,3
				05/09/19	28		41,1
000011421	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	150	22,1
				05/09/19	28		50,5
000011426	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	150	22,5
				05/09/19	28		46,8
000011428	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	150	25,6
				05/09/19	28		48,3
000011430	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	135	26,2
				05/09/19	28		51,6
000011434	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	150	22,9
				05/09/19	28		40,1
000011437	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	145	21,5
				05/09/19	28		41,1
000011439	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	140	22,7
				05/09/19	28		42,8
000011443	2	LAJE	08/08/19	13/08/19	5	135	22,0
				05/09/19	28		43,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/10/2019