



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 30/01/2019 a 04/02/2019

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN
Obra: ILHA DE SNTORINI
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

Contrato

077310

Certificado N°

069507

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16190

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 30,0 | CPIII-40 RS | 260+/-30 | ESTACAS | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia Medi | 0 | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000019573 | 2 | ESTACAS | 30/01/19 | 27/02/19 | 28 | 230 | 35,9 |
| | | | | 27/02/19 | 28, 2 | | 34,0 |
| 000019577 | 2 | ESTACAS | 31/01/19 | 28/02/19 | 28 | 250 | 38,2 |
| | | | | 28/02/19 | 28 | | 40,7 |
| 000019589 | 2 | ESTACAS | 31/01/19 | 28/02/19 | 28 | 290 | 33,5 |
| | | | | 28/02/19 | 28 | | 32,0 |
| 000019599 | 2 | ESTACAS | 31/01/19 | 28/02/19 | 28 | 235 | 34,3 |
| | | | | 28/02/19 | 28 | | 33,3 |
| 000019615 | 2 | ESTACAS | 01/02/19 | 01/03/19 | 28 | 270 | 33,0 |
| | | | | 01/03/19 | 28 | | 33,0 |
| 000019626 | 2 | ESTACAS | 04/02/19 | 04/03/19 | 28 | 260 | 32,3 |
| | | | | 04/03/19 | 28 | | 32,1 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

02/07/2019