



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 28/10/2019 a 28/10/2019

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN
Obra: ILHA DE SNTORINI
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

Contrato

077310

Certificado N°

073098

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16082

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII/CPV	100+/-20	LAJE DO TERREO.	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023203	2	LAJE DO TERREO.	28/10/19	04/11/19	7	115	28,7
				25/11/19	28		39,3
000023204	2	LAJE DO TERREO	28/10/19	04/11/19	7	120	29,6
				25/11/19	28		41,5
000023205	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	110	28,1
				25/11/19	28		42,7
000023206	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	125	34,2
				25/11/19	28		49,5
000023209	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	120	37,2
				25/11/19	28		51,1
000023210	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	115	32,8
				25/11/19	28		47,0
000023211	4	LAJE	28/10/19	04/11/19	7	125	29,7
				04/11/19	7		32,8
				25/11/19	28		46,6
				25/11/19	28		46,0
000023212	4	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	120	33,8
				04/11/19	7		30,3
				25/11/19	28		47,2
				25/11/19	28		44,4
000023215	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	130	32,9
				25/11/19	28		48,2
000023217	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	110	28,0
				25/11/19	28		42,7
000023218	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	120	29,5
				25/11/19	28		43,5
000023219	2	LAJE TERREO	28/10/19	04/11/19	7	120	35,6
				25/11/19	28		51,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/05/2020