



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/11/2019 a 04/11/2019

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN
Obra: ILHA DE SNTORINI
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

Contrato

077310

Certificado N°

073200

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16082

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III/CPV	100+/-20	LAJE TERREO NIVEL +20	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023309	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	110	28,1 42,8
000023310	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	120	26,0 39,1
000023312	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	115	26,6 44,4
000023315	2	LAJE TERREO NOVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	110	26,9 46,9
000023316	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	120	25,5 40,3
000023317	2	LAJE TERREO NIVEL+20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	120	29,9 39,3
000023318	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	130	26,1 41,2
000023319	2	LAJE TERREO NOVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	125	26,3 40,8
000023320	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	115	28,6 42,4
000023322	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	120	26,7 42,0
000023324	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	130	26,4 46,3
000023325	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	120	25,6 46,0
000023326	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	135	25,8 37,0
000023327	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	130	27,5 43,6
000023328	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	125	25,2 37,6
000023329	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	130	26,2 43,4
000023330	2	LAJE TERREO NINVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	130	24,4 38,8
000023331	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	100	28,3 37,4
000023332	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	120	26,1 44,3
000023333	2	LAJE TERREO NIVEL +20	04/11/19	09/11/19 02/12/19	5 28	140	24,0 45,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
06/05/2020