



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/11/2019 a 22/11/2019

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN  
Obra: ILHA DE SNTORINI  
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

**Contrato**

077310

**Certificado N°**

073425

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16082

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III/CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023468	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	130	27,5 46,2
000023469	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	110	22,1 41,9
000023470	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	120	25,9 45,2
000023472	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	13	22,2 43,0
000023473	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	130	26,7 47,0
000023474	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	145	25,1 45,3
000023475	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	120	25,6 45,7
000023477	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	120	24,8 42,2
000023478	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	120	24,8 43,9
000023479	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	130	24,5 44,0
000023480	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	120	24,8 44,6
000023481	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	120	25,5 46,3
000023482	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	130	23,2 44,5
000023483	2	LAJE	22/11/19	27/11/19 20/12/19	5 28	120	24,8 43,2

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

06/05/2020