



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/04/2020 a 22/04/2020

Cliente: ILHA DE SANTORINI RESIDEN
Obra: ILHA DE SANTORINI
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO 17B ESQ. COM R

Contrato

077310

Certificado N°

075380

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16642

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024897	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	100	23,6
000024898	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	130	19,4
000024899	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	120	19,7
000024901	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	110	19,9
000024903	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	120	22,1
000024905	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	130	22,7
000024906	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	130	21,7
000024907	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	140	22,5
000024908	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	100	22,3
000024909	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	115	21,0
000024913	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	110	25,4
000024914	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	140	20,1
000024915	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	130	19,9
000024916	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	100	19,8
000024917	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	125	19,7
000024918	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	130	19,9
000024919	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	120	20,0
000024920	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	135	19,5
000024922	1	LAJE	22/04/20	27/04/20	5	120	20,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

11/05/2020