



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 16/12/2019 a 16/12/2019

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EMP.IMOB.VILLAGE PARK SPE LTDA  
Endereço: RUA IBITIRAMA S/N LOTE 18 E 19 QD32

**Contrato**

078686

**Certificado N°**

073801

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15965

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023692	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	100	24,8
				13/01/20	28		38,8
000023693	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	100	25,9
				13/01/20	28		44,7
000023694	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	115	24,7
				13/01/20	28		40,8
000023697	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	120	26,2
				13/01/20	28		41,9
000023698	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	110	27,5
				13/01/20	28		45,6
000023699	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	125	26,1
				13/01/20	28		42,0
000023700	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	120	27,4
				13/01/20	28		38,5
000023702	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	130	23,2
				13/01/20	28		43,7
000023703	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	120	24,0
				13/01/20	28		39,3
000023704	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	125	23,1
				13/01/20	28		41,7
000023705	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	100	24,5
				13/01/20	28		42,1
000023706	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	120	24,1
				13/01/20	28		40,9
000023707	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	120	23,7
				13/01/20	28		38,8
000023708	2	LAJE	16/12/19	23/12/19	7	130	25,1
				13/01/20	28		35,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

27/01/2020