



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/01/2020 a 21/01/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EMP.IMOB.VILLAGE PARK SPE LTDA  
Endereço: RUA IBITIRAMA S/N LOTE 18 E 19 QD32

**Contrato**

078686

**Certificado N°**

074146

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16551

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES E LAJE.	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0,1		

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023924	1	PILARES E LAJE.	21/01/20	28/01/20	7	130	21,3
000023925	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	120	23,1
000023926	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	110	22,5
000023927	1	PLARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	110	23,3
000023928	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	120	22,9
000023930	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	130	21,5
000023931	1	PILARES E LJA	21/01/20	28/01/20	7	110	22,7
000023932	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	120	22,4
000023933	1	PLARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	120	24,1
000023934	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	110	24,7
000023939	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	120	24,6
000023940	1	PILARES E LAJE	21/01/20	28/01/20	7	100	21,3
000023941	1	PISO LOJA	21/01/20	28/01/20	7	120	23,8

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2  
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

28/01/2020