



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 21/02/2020 a 21/02/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: EMP.IMOB.VILLAGE PARK SPE LTDA  
Endereço: RUA IBITIRAMA S/N LOTE 18 E 19 QD32

**Contrato**

078686

**Certificado N°**

074561

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16551

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES E LAJE.	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Fina			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000024333	1	PILARES E LAJE.	21/02/20	02/03/20	10	120	34,8
000024334	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	130	34,6
000024335	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	120	37,6
000024347	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	120	36,9
000024348	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	130	37,3
000024349	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	125	36,9
000024354	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	120	37,1
000024355	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	125	33,9
000024356	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	110	32,6
000024357	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	110	34,8
000024358	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	120	31,4
000024359	1	PILARES VE LAJE	21/02/20	02/03/20	10	100	35,5
000024360	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	120	33,1
000024361	1	PILARES E LAJE	21/02/20	02/03/20	10	130	29,3

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401  
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES  
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

23/03/2020