



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/06/2020 a 26/06/2020

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: EMP.IMOB.VILLAGE PARK SPE LTDA
Endereço: RUA IBITIRAMA S/N LOTE 18 E 19 QD32

Contrato

078686

Certificado N°

076162

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16551

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PILARES/LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Fina	0,1		

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025643	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	130	28,0
000025644	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	120	28,2
000025653	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	130	30,1
000025663	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	120	27,4
000025665	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	130	23,5
000025668	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	130	28,9
000025669	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	140	26,4
000025671	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	140	24,1
000025672	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	130	24,1
000025674	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	120	26,4
000025675	1	PILAERS/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	130	30,1
000025676	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	130	22,7
000025677	1	PILARES/LAJE	26/06/20	03/07/20	7	140	23,1
000025680	1	PLARES E LAJE	26/06/20	03/07/20	7	125	21,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

30/07/2020