



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 25/08/2022 a 25/08/2022

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI
Obra: ED.NEW JERCEY
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO S/N LOTE 29 E

Contrato

092176

Certificado N°

089438

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16912

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000035392	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	110	23,3
000035395	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	110	25,8
000035396	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	22,4
000035403	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	110	24,7
000035404	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	24,2
000035406	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	110	23,0
000035408	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	20,0
000035409	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	130	19,8
000035410	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	19,6
000035414	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	115	24,1
000035416	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	130	19,5
000035421	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	18,6
000035425	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	130	20,0
000035426	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	21,0
000035427	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	20,5
000035434	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	120	18,8
000035435	1	LAJE	25/08/22	05/09/22	11	110	22,4

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401
RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES
CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng° Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

09/09/2022