



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 29/04/2022 a 29/04/2022

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: ED NORTH VILLAGE  
Endereço: RUA CARIJOS, 580

**Contrato**

AC8373

**Certificado N°**

087208

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE PROTENDIDA	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000025494	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	24,7
				27/05/22	28		35,6
000025495	2	LAJE	29/04/22	04/05/22	05	160	26,9
				27/05/22	28		39,0
000025497	2	LAJE	29/04/22	04/05/22	05	160	26,2
				27/05/22	28		37,3
000025502	2	LAJE	29/04/22	04/05/22	05	160	28,8
				27/05/22	28		35,8
000025505	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	24,9
				27/05/22	28		35,8
000025507	2	LAJE	29/04/22	04/05/22	05	160	28,8
				27/05/22	28		37,0
000025510	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	26,2
				27/05/22	28		36,8
000025511	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	29,6
				27/05/22	28		39,1
000025512	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	28,0
				27/05/22	28		40,6
000025513	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	26,8
				27/05/22	28		39,0
000025514	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	29,8
				27/05/22	28		37,7
000025515	2	LAJE PROTENDIDA	29/04/22	04/05/22	05	160	26,4
				27/05/22	28		37,9

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/09/2022