



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 14/07/2022 a 14/07/2022

Cliente: EMPREENDIMENTO IMOBILIARI  
Obra: ED NORTH VILLAGE  
Endereço: RUA CARIJOS, 580

**Contrato**

AC8373

**Certificado N°**

088794

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17111

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	140+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000027239	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	160	22,6
				11/08/22	28		42,2
000027240	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	170	21,1
				11/08/22	28		41,9
000027241	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	165	22,3
				11/08/22	28		45,8
000027242	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	145	24,1
				11/08/22	28		47,2
000027245	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	140	24,0
				11/08/22	28		47,5
000027246	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	140	24,4
				11/08/22	28		43,7
000027247	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	150	24,4
				11/08/22	28		43,9
000027248	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	160	20,3
				11/08/22	28		36,5
000027249	2	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	160	21,0
				11/08/22	28		42,5
000027252	3	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	130	24,1
				11/08/22	28		42,2
				11/08/22	28		45,3
000027254	3	LAJE	14/07/22	19/07/22	05	145	21,9
				11/08/22	28		36,0
				11/08/22	28		43,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

05/09/2022