



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/06/2020 a 12/06/2020

Cliente: SHA MARINE EMPREENDIMENTO
Obra: EDF. SHA MARINE
Endereço: RUA CARLOS DELGADO GUERRA PINTO, 1.068

Contrato

AC7947

Certificado N°

075926

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16732

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015417	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	130	22,9 38,0
000015418	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	135	20,4 36,3
000015419	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	120	21,0 39,5
000015420	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	135	21,6 43,5
000015422	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	130	20,5 37,9
000015423	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	120	22,9 40,9
000015425	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	120	21,1 41,6
000015427	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	130	21,3 36,9
000015428	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	125	19,3 38,0
000015429	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	130	21,2 38,6
000015430	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	120	19,9 40,4
000015431	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	120	20,4 36,4
000015432	2	LAJE	12/06/20	17/06/20 10/07/20	5 28	110	22,9 42,7

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

22/09/2020