



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

**Período:** 27/11/2020 a 27/11/2020

Cliente: INFINITY COAST EMPREENDIM  
Obra: OBRA: INFINITY COAST RESIDENCE  
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO JOSE

Contrato
081487

Certificado N°
078536

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:15312

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	Nº de CPs	Elementos Concretados (*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000015543	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	6	110	35,1
				25/12/20	28		43,7
				25/12/20	28		52,0
000015545	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	140	37,0
				25/12/20	28		51,0
				25/12/20	28		50,9
000015547	3	PISO POLIDO	27/11/20	03/12/20	06	130	37,3
				25/12/20	28		53,3
				25/12/20	28		52,5
000015553	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	140	33,2
				25/12/20	28		48,7
				25/12/20	28		44,4
000015554	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	150	34,8
				25/12/20	28		46,5
				25/12/20	28		47,2
000015555	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	120	35,0
				25/12/20	28		46,4
				25/12/20	28		52,1
000015557	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	120	36,8
				25/12/20	28		48,7
				25/12/20	28		49,0
000015558	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	140	34,8
				25/12/20	28		51,8
				25/12/20	28		52,9
000015560	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	130	31,4
				25/12/20	28		44,1
				25/12/20	28		45,4
000015561	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	150	31,5
				25/12/20	28		41,1
				25/12/20	28		44,1
000015563	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	150	37,9
				25/12/20	28		58,4
				25/12/20	28		53,1
000015565	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	140	37,0
				25/12/20	28		56,4
				25/12/20	28		53,8
000015566	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	140	39,8
				25/12/20	28		52,8
				25/12/20	28		54,9
000015569	3	PISO POLIDO	27/11/20	03/12/20	06	120	30,6
				25/12/20	28		43,1
				25/12/20	28		39,6
000015571	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	120	31,5
				25/12/20	28		43,1
				25/12/20	28		45,5
000015575	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	110	32,0
				25/12/20	28		48,0
				25/12/20	28		45,9
000015576	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	150	31,6
				25/12/20	28		43,9
				25/12/20	28		47,4
000015580	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	150	30,4
				25/12/20	28		45,7

				25/12/20	28		42,8
000015581	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	110	32,6
				25/12/20	28		47,5
				25/12/20	28		44,2
000015582	3	LAJE	27/11/20	03/12/20	06	110	32,9
				25/12/20	28		45,3
				25/12/20	28		47,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705  
RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES  
CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data

07/01/2021