



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 12/01/2021 a 12/01/2021

Cliente: INFINITY COAST EMPREENDIM
Obra: OBRA: INFINITY COAST RESIDENCE
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ANTONIO JOSE

Contrato

081487

Certificado N°

079456

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:15312

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CP III - 40 - RS	120+/-20	PISO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000016196	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	150	39,4 52,9 45,0
000016198	3	PISO POLIDO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	130	41,1 42,8 46,5
000016200	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	140	34,8 41,8 48,6
000016201	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	150	40,7 46,1 52,3
000016202	3	PISO POLIDO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	140	38,7 47,7 45,5
000016204	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	120	38,9 48,2 50,0
000016206	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	120	36,3 49,7 50,0
000016209	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	120	31,3 41,9 43,8
000016210	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	130	37,8 49,0 44,2
000016211	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	135	39,5 49,6 40,2
000016213	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	140	32,7 38,1 34,7
000016214	3	PISO	12/01/21	18/01/21 09/02/21 09/02/21	06 28 28	120	33,5 34,7 38,8

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)35201705

RODOVIA JORGE PERES S/N - ZONA RURAL - PIUMA - ES

CGC 27.364.421/0012-00 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data
18/02/2021