



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/11/2019 a 27/11/2019

Cliente: ADERE CONSTRUCOES E SERVI
Obra: ALPHAVILLE JACUHI - PORTARIA RESIDENCIAL 01
(OBRA
Endereço: RODOVIA DO CONTORNO, KM 275 - ALPHAVILLE

Contrato

AC7966

Certificado N°

073842

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16358

Lançamento:Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 25,0 | CPIII 40-RS | 120+/-20 | VIGAS BALDRAME | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000006329 | 2 | VIGAS BALDRAME | 27/11/19 | 25/12/19 | 28 | 125 | 44,4 |
| | | | | 25/12/19 | 28 | | 45,6 |
| 000006330 | 2 | VIGAS BALDRAME | 27/11/19 | 25/12/19 | 28 | 130 | 51,2 |
| | | | | 25/12/19 | 28 | | 50,8 |
| 000006331 | 2 | VIGAS BALDRAME | 27/11/19 | 25/12/19 | 28 | 120 | 53,1 |
| | | | | 25/12/19 | 28 | | 52,7 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²
CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA. - Tel.:(027)33364349
RODOVIA BR 101 - KM 291 S/N - CONTORNO - CARIACICA - ES
CGC 27.364.421/0001-58 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

06/01/2020