



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 22/07/2023 a 22/07/2023

Cliente: MGV ENGENHARIA LTDA  
Obra: HAUS PRAIA CAMBURI  
Endereço: AVEINDA DANTE MICHELINI, 5.155

**Contrato**

AC8732

**Certificado N°**

094766

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17512

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	PISO	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000034182	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	130	35,6 34,2
000034183	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	135	42,1 41,5
000034184	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	130	39,8 42,4
000034186	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	120	42,7 41,4
000034188	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	140	41,0 38,8
000034190	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	135	40,7 39,6
000034192	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	125	42,1 42,3
000034196	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	125	40,1 39,1
000034198	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	110	44,3 43,2
000034201	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	120	39,4 39,5
000034203	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	120	42,0 41,0
000034205	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	125	43,4 43,4
000034207	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	120	44,3 43,8
000034209	2	PISO	22/07/23	19/08/23 19/08/23	28 28	125	37,6 37,1

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

01/09/2023