



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 26/08/2020 a 26/08/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

Contrato

AC8010

Certificado N°

077076

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16788

Lançamento: Bombeado

| fck (MPa) | Tipo de Cimento | Abatimento (mm) | Local de Aplicação | Agregado | | Aditivo | |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|--------|---------|---|
| | | | | Miúdo | Graúdo | 1 | 2 |
| 40,0 | CPIII+CPV | 100+/-20 | LAJE | Natural | Brita | PL | |
| | | | | Areia | 0,1 | | |
| | | | | Medi | | | |

RESULTADOS DOS ENSAIOS

| Nota Fiscal | N° de CPs | Elementos Concretados(*) | Data Moldagem | Data Ruptura | Idade (dias) | Abatimento (mm) | Resistência (MPa) |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 000016507 | 2 | LAJE | 26/08/20 | 01/09/20 | 6 | 130 | 29,6 |
| | | | | 23/09/20 | 28 | | 48,6 |
| 000016509 | 2 | LAJE PROTENDIDA | 26/08/20 | 01/09/20 | 6 | 120 | 30,0 |
| | | | | 23/09/20 | 28 | | 48,2 |
| 000016510 | 2 | LAJE PROTENDIDA | 26/08/20 | 01/09/20 | 6 | 130 | 26,7 |
| | | | | 23/09/20 | 28 | | 45,4 |
| 000016511 | 2 | LAJE PROTENDIDA | 26/08/20 | 01/09/20 | 6 | 120 | 28,5 |
| | | | | 23/09/20 | 28 | | 52,6 |
| 000016512 | 2 | LAJE PROTENDIDA | 26/08/20 | 01/09/20 | 6 | 120 | 28,3 |
| | | | | 23/09/20 | 28 | | 49,6 |
| 000016513 | 2 | LAJE PROTENDIDA | 26/08/20 | 01/09/20 | 6 | 130 | 28,7 |
| | | | | 23/09/20 | 28 | | 48,6 |

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777

RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES

CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2021