



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 06/10/2020 a 06/10/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

Contrato

AC8010

Certificado N°

077595

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16788

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017095	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	110	32,5 47,7
000017096	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	120	34,0 46,5
000017097	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	120	32,5 44,5
000017098	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	110	35,1 46,9
000017099	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	120	33,6 47,7
000017100	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	120	30,8 46,8
000017101	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	125	33,5 44,3
000017102	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	130	32,7 45,5
000017103	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	130	32,2 44,7
000017104	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	115	33,1 44,5
000017105	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	120	32,7 47,0
000017106	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	150	31,9 49,5
000017107	2	LAJE	06/10/20	13/10/20 03/11/20	7 28	120	31,4 45,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2021