



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 27/10/2020 a 27/10/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE  
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI  
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

**Contrato**

AC8010

**Certificado N°**

078011

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16788

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE 6 PAVIMENTO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017346	2	LAJE 6 PAVIMENTO	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	130	31,1 40,2
000017347	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	130	31,4 44,7
000017349	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	110	35,2 45,1
000017350	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	110	34,0 46,6
000017351	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	120	33,0 46,2
000017353	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	135	32,2 45,3
000017355	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	125	32,6 41,2
000017356	2	LAJE PV6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	130	31,3 43,2
000017359	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	120	32,8 46,1
000017361	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	130	30,8 43,1
000017363	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	120	31,3 42,6
000017364	2	LAJE PV 6	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	120	32,9 43,5
000017366	2	LAJE 6PV	27/10/20	03/11/20 24/11/20	7 28	100	34,1 45,7

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777  
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES  
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

20/01/2021