



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 04/12/2020 a 04/12/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

Contrato

AC8010

Certificado N°

078548

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16788

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017664	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	130	29,4 43,3
000017665	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	110	28,9 43,3
000017667	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	110	30,6 46,5
000017668	1	LAJE	04/12/20	09/12/20	5	140	26,9
000017669	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	140	28,1 43,2
000017670	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	135	26,1 41,5
000017671	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	120	31,5 45,3
000017672	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	120	28,2 38,6
000017673	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	140	26,2 41,8
000017674	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	130	27,5 40,4
000017677	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	125	26,2 40,0
000017678	2	LAJE 8 PV	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	120	31,3 44,1
000017680	2	LAJE	04/12/20	09/12/20 01/01/21	5 28	120	26,5 41,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2021