



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 22/12/2020 a 22/12/2020

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

Contrato

AC8010

Certificado N°

078824

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16788

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE 9 TIPO	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000017916	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	140	32,3 43,8
000017919	2	LAJE	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	125	32,6 45,4
000017921	2	LAJE	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	130	30,7 44,4
000017923	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	120	32,3 44,4
000017924	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	115	30,8 46,4
000017925	2	LAJE 9TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	125	31,1 44,4
000017929	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	120	30,8 43,5
000017931	2	LAJE	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	120	31,3 46,0
000017932	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	140	30,8 42,7
000017933	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	120	32,3 43,4
000017937	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	125	29,0 42,9
000017940	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	120	31,1 42,5
000017943	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6 28	110	32,7 46,0
000017949	2	LAJE 9 TIPO	22/12/20	28/12/20 19/01/21	6. 28	130	26,9 39,9

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm2

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

20/01/2021