



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 15/01/2021 a 15/01/2021

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

Contrato

AC8010

Certificado N°

079514

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16788

Lançamento:Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE 10 PV	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018139	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 12/02/21	05 28	115	29,1 38,7
000018140	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 12/02/21	05 28	125	28,4 39,9
000018141	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 12/02/21	05 28	120	29,6 39,8
000018142	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 12/02/21	05 28	130	25,0 44,9
000018143	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 16/03/21	05 60	130	23,7 41,8
000018144	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 12/02/21	05 28	125	27,3 40,0
000018145	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 12/02/21	05 28	120	27,8 42,5
000018146	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 12/02/21	05 28	125	25,5 41,2
000018149	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 16/03/21	05 60	130	24,1 41,1
000018150	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 16/03/21	05 60	125	27,7 40,0
000018151	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 16/03/21	05 60	130	26,6 40,9
000018154	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 16/03/21	05 60	120	26,8 41,1
000018159	2	LAJE 10 PV	15/01/21	20/01/21 16/03/21	05 60	120	26,8 41,2

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto.Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/04/2021