



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 04/02/2021 a 04/02/2021

Cliente: SPE JARDIM CAMBURI EMPREE
Obra: ED. EUSTACCHIO RAMACCIOTTI
Endereço: RUA ASTROGILDO ROMAO DOS ANJOS, 26 ///

Contrato

AC8010

Certificado N°

079717

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16869

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
40,0	CPIII+CPV	120+/-20	LAJE 11 TIPO	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000018371	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	05 28	150	21,8 41,0
000018374	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	140	26,7 44,2
000018376	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	135	25,1 45,4
000018378	2	LAJE TIPO 11	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	160	25,2 43,3
000018380	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	150	26,2 43,9
000018384	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	150	25,4 43,5
000018387	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	160	25,4 41,2
000018389	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	155	27,4 40,9
000018391	2	LAJE 11 IPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	150	24,0 39,8
000018392	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	160	21,5 39,3
000018395	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	150	23,9 37,4
000018401	2	LAJE 11 TIPO	04/02/21	09/02/21 04/03/21	5 28	140	25,4 40,0

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)33951777
RUA DASTRO LUIZ ROSSI 449 - BAIRRO FATIMA - SERRA - ES
CGC 27.364.421/0003-10 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

23/04/2021