



Certificado de Resistência à Compressão do Concreto
(NBR - 5738/2008 e NBR - 5739/2007)

Período: 08/11/2019 a 08/11/2019

Cliente: RENOVA CONSTRUCOES LTDA M
Obra: CONST. ANEXO ESPORTIVO UMEF DES. FERREIRA
COELHO

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA, 84

Contrato

082435

Certificado N°

073236

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Traço:16043

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
30,0	CPIII-40 RS	100+/-20	FUNDACAO.	Natural	Brita	PL	
				Areia	0,1		
				Medi			

RESULTADOS DOS ENSAIOS

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000023405	4	FUNDACAO.	08/11/19	14/11/19	6	100	26,2
				14/11/19	6		26,3
				06/12/19	28		40,5
				06/12/19	28		38,8
000023406	5	FUNDACAO	08/11/19	14/11/19	6	120	22,6
				19/11/19	11		27,3
				19/11/19	11		27,9
				06/12/19	28		32,9
				06/12/19	28		30,3

*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm²

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo Jose Penedo
Resp. Técnico
CREA - 34763 - D

Data

16/12/2019