



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 30/07/2021 a 30/07/2021

Cliente: ILHA DE VANCOUVER RESIDEN  
Obra: ILHA VANCOUVER  
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO, LOTE 18 A, 18

**Contrato**

087719

**Certificado N°**

082997

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:16941

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII-40 RS	100+/-20	LAJE	Natural Areia Medi	Brita 0,1	PL	

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000029984	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	102	35,8 40,6
000029986	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	120	40,2 39,6
000029987	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	100	41,9 42,1
000029988	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	110	38,6 38,5
000029989	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	110	35,1 37,0
000029992	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	100	39,9 39,1
000029993	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	100	39,9 37,9
000029994	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	120	40,0 37,1
000029995	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	110	38,9 40,9
000029997	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	120	40,2 40,1
000030000	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	120	37,7 37,4
000030001	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	110	41,2 38,4
000030004	2	LAJE	30/07/21	27/08/21 27/08/21	28 28	110	39,4 38,5

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.: (027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

**Eng.º Evaldo Jose Penedo**  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

**Data**

04/04/2022