



**Certificado de Resistência à Compressão do Concreto**  
(NBR - 5738/2015 e NBR - 5739/2018)

Período: 17/09/2021 a 17/09/2021

Cliente: ILHA DE VANCOUVER RESIDEN  
Obra: ILHA VANCOUVER  
Endereço: AV SATURNINO RANGEL MAURO, LOTE 18 A, 18

**Contrato**

087719

**Certificado N°**

083485

**CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO**

Traço:17081

Lançamento: Bombeado

fck (MPa)	Tipo de Cimento	Abatimento (mm)	Local de Aplicação	Agregado		Aditivo	
				Miúdo	Graúdo	1	2
35,0	CPIII+CPV	100+/-20	LAJE PELOTIS	Natural	Brita 0,1	PL	
				Areia Medi			

**RESULTADOS DOS ENSAIOS**

Nota Fiscal	N° de CPs	Elementos Concretados(*)	Data Moldagem	Data Ruptura	Idade (dias)	Abatimento (mm)	Resistência (MPa)
000030545	2	LAJE PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	110	24,8 37,5
000030546	2	LAJE PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	120	29,4 39,5
000030547	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	15/10/21 15/10/21	05 28	110	28,6 41,8
000030548	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	15/10/21 15/10/21	05 28	120	30,2 42,1
000030551	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	115	26,3 40,4
000030552	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	110	30,9 37,9
000030555	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	120	27,9 41,8
000030556	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	120	23,4 43,1
000030557	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	110	29,9 42,7
000030558	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	125	27,4 38,6
000030559	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	110	24,6 44,6
000030560	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	120	28,3 39,1
000030566	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	110	30,7 44,8
000030573	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	120	24,7 42,0
000030574	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	135	26,1 39,4
000030575	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	130	27,2 42,8
000030576	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	100	27,6 41,5
000030578	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	130	27,4 42,1
000030579	2	LAJE-PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	125	28,1 37,2
000030580	2	LAJE PELOTIS	17/09/21	22/09/21 15/10/21	05 28	130	26,2 40,4

\*Os dados de rastreabilidade dos elementos concretados, foram fornecidos pelo cliente.

Obs: Amostras de concreto coletadas na central dosadora para controle da qualidade do concreto. Os resultados acima se referem exclusivamente ao concreto coletado na central dosadora.

\*Adota-se como valor do exemplar o maior dos valores obtidos em cada amostra - NBR12655 - 1MPa = 10,197 kgf/cm<sup>2</sup>

CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA - Tel.:(027)32293401

RUA ANNOR DA SILV - BOA VISTA - VILA VELHA - ES

CGC 27.364.421/0002-39 laboratorio@concrevit.com.br

Eng.º Evaldo José Penedo  
Resp. Técnico  
CREA - 34763 - D

Data
04/04/2022